



Description Dispositif de réarmement automatique

Code ReStart Autotest PRO 2P

Tension nominale CA 230 V

Courant nominal 25 A

Nombre de modules 5



Norme EN 50557, EN 61008-1

Fréquence nominale (Hz) 50 Hz

Système de distribution TT - TN-S

R. nominale de blocage entre les parties actives et la terre (Rdo)	8kΩ	Tension d'isolement (Ui)	500 V
R. nominale de réarmement entre les parties actives et la terre (Rd)	16 kΩ	Tension nominale tenue à l'impulsion (Uimp)	4 kV
Fréquence de fonctionnement maximale	30 opérations/heure	Catégorie de surtension	III
Endurance mécanique	4000	Tension de test de rigidité diélectrique entre un pôle et la terre	2500 V CA pendant 1 minute
Type de protection différentielle	A[IR]	Courant résiduel nominal	30 mA
Température d'utilisation	-25 +60 °C	Température de stockage	-40 +70 °C
Type de contacts	Photomos (sans potentiel)	Tension de fonctionnement	5-230 V ac/dc
Courant de fonctionnement	0.6 mA (min) - 100 mA cosφ = 1 (max)	Fréquence de fonctionnement	50 Hz
Catégorie d'utilisation	AC12	Modes de fonctionnement	NO/NC/NC + impulsion
Couple de serrage nominal	0,4 Nm	Section bornes	≤ 2,5 mm²
Réarmement automatique sur déclenchement intempestif	Oui	Test de défaut à la terre	Oui
Surveillance continue du système	Oui	Autotest (test de protection RCCB automatique)	Oui
Contact en accessoire	Module BUS GW90992 RS485	Nombre de pôles	2P
Electrocod	1414		

DIMENSIONS



NORMES ET HOMOLOGATIONS



GEWISS FRANCE SAS
ILIADE, 3 rue Christophe Colomb, 91300 Massy,
France
Tél : +33 (0) 1 64 86 80 80

www.gewiss.com/fr/fr
gewiss-fr@gewiss.com
Dernière mise à jour 01/07/2025

Les caractéristiques, dimensions, dessins et images sont communiqués à titre purement informatif et peuvent faire l'objet de modification sans aucun préavis